

Bajai III. Béla Gimnázium
6500 Baja, Szent Imre tér 5.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Tornaterem, tornaszoba, tornaszertár

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: **Szabályzat**) adom ki és végrehajtását elrendelem:

1. A tornatermet, tornaszobát és szertárát (a továbbiakban: **helyiségek**) csak a vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. A helyiségeket testnevelési órák tartására és tárolási célra használják. Ha rendezvény céljára kiadásra kerül, az összes itt feltüntetett szabályzó betartása kötelező a bérbevevő számára. Bérbeadás esetén, ha nem rendeltetésszerű használatról van szó (azaz a bérleményben nem sporttevékenység folyik) az egyéb, a rendezvényre vonatkozó és külön a rendezvényhez előírt szabályzókat és a rendezvény biztonsági tervében leírtakat **A BÉRBEVEVŐNEK KÖTELEZŐ BETARTANI! Valamint kötelező Biztonsági tervet készíttetni a bérbevevőnek az adott rendezvényre.**
2. Az 1-es pontban meghatározott tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra kialakított helyiségekben szabad folytatni.
3. A helyiségek közül a tornateremben, és tornaszobában mérsékelten tűzveszélyes, szilárd éghető anyagok – tornaszerek – használata csak a testnevelési órák alkalmával jellemző, ezért a helyiség nem tűzveszélyes. A szertárban állandó jelleggel sok a tűzveszélyes szilárd éghető anyag.
4. A tornateremben és tornaszobában a nem tűzveszélyes jelleg ellenére, míg a szertárban a sok éghető anyag jelenléte miatt a **DOHÁNYZÁST MEGTILTOM!** A tilalomra már a tornaterem, tornaszoba főbejáratánál – az egész épületre vonatkozóan – a fenntartó megfelelő módon, szabványos szövegezésű és piktogrammal is ellátott biztonsági jellel hívja fel a figyelmet, melyet kötelező mindenkinek betartani, betartatni!
5. Dohányozni kizárólag az alkalmassá tett, a **TORNATEREM ÉPÜLETÉN KÍVÜLI UDVARI SZABADTÉREN – a TEREM FŐBEJÁRATÁTÓL MÉRT 5,0 MÉTERES TÁVOLSÁGON KÍVÜL – „DOHÁNYZÓ HELY”** felirattal, és piktogrammal is megjelölt helyen szabad. A dohányzó helyen csikkgyűjtőt, hamutálat biztosítani kell.
6. A tornaterem, tornaszoba és szertára területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A szertár területén robbanásveszélyes anyagok, eszközök tárolását **MEGTILTOM!**
7. A szertár helyiségben a minimális szélességű – 1,0 méter – közlekedési utat kell biztosítani, a tornaszereket rendezetten kell tárolni. A terem és kiszolgáló helyiségei esetében a közlekedő folyosót és az előteret, a ki- és átjárati ajtókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad!
8. A szertárban a 7. pontban foglaltak betartása érdekében csak a testnevelési tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt, tornaszereket szabad egyidejűleg tárolni.
9. A helyiségekben, téli időszakban a fűtést központi fűtés biztosítja. A tornateremben tornaszobában lévő fűtőtestek mechanikai sérülés elleni védelmét meg kell oldani, a védelmet nyújtó szerkezeteket a helyiség használata során fokozottan védeni kell, és úgy kell kialakítani, hogy baleset okozói ne legyenek!
10. A helyiségek használata során bármivel (elektromosság; fűtés; villámvédelem stb.) kapcsolatos – az élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető – műszaki problémát, szemmel látható hiányosságot azonnal **JELEZNI KELL AZ IGAZGATÓ ÉS A FENNTARTÓ RÉSZÉRE!**
11. A tornaterem, tornaszoba és kiszolgáló helyiségei **ÖNÁLLÓ RENDELTETÉSI EGYSÉGET** képeznek. A főbejárati előtér területén és a csarnokban valamennyi, a csarnokhoz tartozó kiszolgáló helyiség (szertár; öltözők; vizesblokkok) tűzvédelmére korszerű tűzoltó készülékeket helyeztek el.
12. A készülékeket rendeltetéstől eltérő célra használni **TILOS!** A készülékeken felül a tornaterem tűzvédelmét a terembe telepített **FALI TŰZCSAP** biztosítja, ahol rendelkezésre áll. A tűzcsapszerelvények, a szekrényében lévő előszerelt elemek, szerelvények épségére, a tűzcsap - szerelvényeszekrény folyamatos csukott állapotban tartására, továbbá a szekrény mechanikai sérülés elleni védelmére fokozott figyelmet kell fordítani! A tűzcsap időszakos

felülvizsgálatásáért, illetve a tömlő 5 évenkénti nyomáspróbáztatásáért a csarnokot FENNTARTÓ felelős.

13. A tűzoltó készülékeket és a tűzcsapot jobb láthatóságuk érdekében a hatályban lévő OTSZ-ben foglaltaknak megfelelően világító/utánvilágító biztonsági jelekkel kell megjelölni.
14. A tornaterem, tornaszoba illetve kiszolgáló helyiségei területén keletkező tűz esetére, a hozzájuk legközelebb lévő bármely az iskola épületének irodái területén tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékek vannak vagy a dolgozóknál mobiltelefon. A vezetékes telefonkészülékek közelében fel kell tüntetni a segélyhívó- számokat (MENTŐK: 104, TŰZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 107; ÁLTALÁNOS: 112) valamint a tűzjelzés módját, mely az alábbi:
 - tüzeset, káreset pontos helye (cím)
 - mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme (m²),
 - robbanásveszélyes anyag van-e veszélyben?
 - életveszély van-e?
 - tüzet jelző személy neve, a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.

Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetére alapvetően szükséges tennivalók ellátásához. (csarnok épületének, helyiségeinek kiürítése; tűzjelzés; áramtalanítás; földgáz elzárása; tűzoltás; az iskola és a fenntartó vezetőinek kiértesítése; élet-, és anyagmentés stb.)

15. A testnevelési órák végén, illetőleg a tornatere, tornaszoba és kiszolgáló helyiségeinek használatát követően a használó, a testnevelési órát tartó pedagógus, a csarnok helyiségei területét köteles tüzetesen átvizsgálni és minden olyan rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely a tornaterem, tornaszoba épületének, helyiségeinek elhagyása után tüzet okozhat.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

Kelt: Baja, 2024. május 9.

Dr. Munczig Dénésné
Dr. Munczig Dénésné
igazgató
Bajai III. Béla Gimnázium

